Ölçümler

LODOS 60 SICAK HAVA ÜRETECİ

Genel Bilgiler

Müşteri		Ölçümler	
Firma ismi	Daygas Isı Sistemleri	Tarih	01.06.2021
İlgili		Ölçüm yeri	Merkez
Cadde		Yakıt	Doğalgaz H
İl		O_2ref	3,0 %
Email		CO2Max	12,0 %
Telefon			

Cihaz bilgisi

Bellenim	1.09.5212	Yazılım Sürümü	11.6.0.10417
Cihaz ismi	testo 300		
Cihaz Kimliği	TT3662114919NEU1020		
Seri numarası	62114919		
İslilikpompası Sayısı			

Baca gazı -

CO	11 ppm	To	34,4 °C
CO_2	7,83 %	λ	1,53
O_2	7,3 %	qAnet	17,2 %
Tb	333,8 °C	Çekiş	0,144 mbar
Vrm Net	82,8 %	Tçiğ	54,7 °C

27.05.2021 12:22

Tarih	Teknisyen	İmza